

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA
(ISN 1H)**

INSTALACIÓN	Central Nuclear de Almaraz II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	08/07/2021 10:50 h. AM
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO OP2-PS-03.20/21 SE PRODUCE TIERRA LÓGICA CON SSPS-A QUE OCASIONA LA APERTURA DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL TREN A Y LA PARADA AUTOMÁTICA DEL REACTOR
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	Unidad estable en Modo 3: disponible caliente
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Investigación del suceso
SITUACIÓN ACTUAL	Parada de la central, planta estable y en modo 3 (Disponible caliente)
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.