

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA  
(ISN 1H)**

|  |   |
|--|---|
| INSTALACIÓN                                | Central Nuclear Ascó II (Tarragona)   |
| FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN               | 25/09/2023<br>14:00 horas   |
| DESCRIPCIÓN DEL SUCESO                     | Actuación del sistema de extinción contra incendios en la sala de reparto de cables norte por un error en la secuencia de colocación rutinaria de un bloqueo contra incendios que ha comportado una descarga de agua.                               |
| SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN | La planta estable, operando al 100% de potencia nuclear.  |
| MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS              | Tras confirmarse la ausencia de incendio real en el edificio, se interrumpe la descarga de agua de forma inmediata. Asimismo se procede a aislar la extinción por agua en el edificio de control. En curso labores de limpieza y secado de la sala. |
| SITUACIÓN ACTUAL                           | La planta estable, operando al 100% de potencia nuclear.  |
| ACTUACIÓN DEL CSN                          | EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)   |

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente Nota de prensa, a la mayor brevedad posible.