

CSN/C/DSN/COF/24/11  
Nº EXP.: COF/SOLIC/2024/203

IBERDROLA GENERACIÓN NUCLEAR, S.A.U.  
C/ Tomás Redondo, 1- B3P1C035  
28033-MADRID



**ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO PC-01-22 REV. 1 AL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR DE LA CENTRAL NUCLEAR COFRENTES**

Muy Sr. mío:

El 27 de marzo de 2024, número de registro de entrada 26213, procedente del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico (Miterd), se recibió en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) petición de informe sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PC-01-22, revisión 1 "Reevaluación de los recursos necesarios de la ORE y cambios en los puntos de concentración y puntos protegidos".

Dicha solicitud ha sido informada favorablemente por el Pleno del CSN en su reunión de fecha 12 de junio de 2024.

No obstante, como consecuencia de la evaluación realizada se ha identificado el siguiente aspecto que se solicita sea realizado por el titular en el plazo de 3 meses desde la recepción de esta comunicación:

Revisión de los informes PRODUGEMER- 03-2021 "Análisis de recursos necesarios para la ORE" (Rev.2) y PRODU-GEMER-15-2020 "Valoración de tiempos en actuaciones de emergencia" (Rev.1) para incluir las actividades a realizar por el analista químico a turno en los escenarios de SBO (Station Black-out) prolongado y de daño extenso.

Atentamente,

*Firmado electrónicamente por la Directora Técnica de Seguridad Nuclear  
M<sup>a</sup> Teresa Vázquez Mateos*

C.c.: SCN, SEP, PLEM, CINU, JPCOF