

Información sobre la central nuclear Almaraz I (Cáceres) – INES 0

17 de febrero de 2025

El titular de la central nuclear Almaraz I (Cáceres) ha notificado la superación momentánea del límite de presión mínima en el presionador que se establecen en las condiciones límites de operación de la central. El hecho se produjo el pasado 4 de febrero, durante la ejecución de una prueba trimestral de verificación de los calentadores del citado presionador, en la que se produjo una variación puntual de la presión en el circuito primario. El suceso no ha tenido consecuencias para la instalación, las personas ni el medio ambiente.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#). Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la [Instrucción del Consejo IS-10](#).

Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalia
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD



INFORMACIÓN DE CONTACTO



Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)



Teléfono: +34 91 346 02 00



www.csn.es

prensa@csn.es