CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Nota informativa

Información sobre la central nuclear Ascó I (Tarragona) – INES 0

2 de septiembre de 2023

El titular de la central nuclear Ascó I (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento establecido, una parada no programada del reactor, que no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente.

Tras haber detectado varios episodios con señales de altas vibraciones provenientes de uno de los sensores que toman medida en el eje de una de las bombas de refrigerante del reactor (10P01A), el titular decidió reducir carga progresivamente hasta desacoplarse de la red eléctrica, parar la turbina y poder así acceder al recinto de la contención para llevar a cabo los trabajos necesarios para sustituir los sensores de dicha bomba y solventar la anomalía.

Una vez finalicen y se realicen las debidas comprobaciones, la central procederá a sincronizarse de nuevo a la red eléctrica.

El CSN, según se establece en sus procedimientos, ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 (fuera de escala) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD ◀

*Consulta aquí el glosario de términos técnicos

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Nota informativa

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Consejo de Seguridad Nuclear
C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid (España)
Teléfono: +34 91 346 02 00
www.csn.es
prensa@csn.es

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)	
INSTALACIÓN	Ascó I
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	01/09/2023 21:30 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	Parada no programada para acceder al recinto de contención y realizar revisión de instrumentación asociada a la bomba de refrigerante del reactor A.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	Planta estable al 0% de potencia nuclear.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Ninguna adicional a las procedimentadas en las instrucciones de operación general.
SITUACIÓN ACTUAL	Planta parada.
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.