

Información sobre la central nuclear Ascó I (Tarragona) – INES 0

22 de febrero de 2023

El titular de la central nuclear Ascó I (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento establecido, que a las 9:00 horas del día de hoy ha iniciado la secuencia de parada de la central para llevarla a parada fría, en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF). Este suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medioambiente.

Durante la prueba mensual en el generador diésel de emergencia A, se identificaron anomalías que llevaron al titular a declarar inoperable el equipo. Tras su revisión se identificaron daños en una de las válvulas del cilindro A1.

Teniendo en cuenta que el tiempo previsto para realizar los trabajos de reparación necesarios para recuperar la operabilidad de dicho generador supera el plazo máximo de inoperabilidad permitido por las Condiciones Límite de Operación, el titular ha procedido a llevar la planta a parada fría, tal y como establecen las ETF.

El CSN, según se establece en sus procedimientos, ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 (fuera de escala) en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

*Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD





INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)	
INSTALACIÓN	Ascó I
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	22/02/2023 09:00 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	Estando el generador diésel de seguridad A inoperable, y ante la imposibilidad de restablecer su operabilidad dentro del plazo de la acción asociada a la Condición Límite de Operación (CLO), se inicia la secuencia de parada de la central, en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	A las 09:00 horas se ha iniciado la secuencia de parada de la central.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	A las 09:00 horas se inicia la parada de la central para llevarla a Modo 5 – Parada fría.
SITUACIÓN ACTUAL	En proceso de parada.
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos. El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.	