

Asunto: Información sobre la central nuclear de Cofrentes (Valencia)

26 de junio de 2008

El titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, el suceso notificable consistente en la parada no programada del reactor ocurrida a las 10:50 de hoy.

Este hecho se produjo por la actuación del sistema de protección del reactor, debido a la señal de alto flujo neutrónico provocada por alta presión en el reactor. Se están analizando las posibles causas que han motivado la alta presión.

Todos los sistemas actuaron según lo previsto.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, clasificándose preliminarmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).