

## Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona)

8 de abril de 2013

---

El titular de la central nuclear Ascó II (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que, estando la planta parada por recarga, se ha producido una pérdida temporal programada de la comunicación de datos de la central (Sala de Control y Centro Apoyo Técnico) con la Sala de Emergencias del Consejo (SALEM), durante los trabajos de sustitución del ordenador de proceso la planta (SAMO).

Hasta que el ordenador sea instalado completamente, el titular enviará a la SALEM los datos sobre el estado de la planta por correo electrónico cada 8 horas.

Este suceso ya fue notificado por la Unidad I de esta central, e [informado por el CSN](#), durante la parada por recarga efectuada en octubre del año pasado.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, clasificándose como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).