

## ISN24H

### Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

03 de Mayo de 2007

---

Estando la central en recarga, por una tormenta con fuerte aparato eléctrico se produjo una oscilación transitoria de tensión que desencadenó el disparo de la fuente de alimentación P40KK603 y una potencial disminución de la depresión en la contención secundaria. Los sistemas de seguridad funcionaron según lo previsto y, una vez normalizados y repuesta la fuente de alimentación, quedó recuperada la contención secundaria.