

ISN24H

Santa M^a de Garoña (Burgos) - Nivel INES 0

10 de Septiembre de 2007

Arranque automático del sistema de ventilación de emergencia de la sala de control por pérdida de tensión en el monitor de radiación de vigilancia de la atmósfera exterior. Los equipos se reparan, se comprueban y se vuelven a declarar operables. La central siguió operando con todos sus parámetros normales correspondientes al 100% de potencia nominal.