

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

04 de Mayo de 2007

Estando desacoplada la unidad para inicio de la recarga de combustible se produce un arranque automático de los trenes del sistema de agua enfriada esencial, debido a un inesperado descenso del nivel del tanque de expansión del sistema de agua enfriada normal. Se repone nivel y se normaliza el sistema.