

## ISN24H

### Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

06 de Junio de 2007

---

Incumplimiento de una condición incluida en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, al no tomar la central las muestras periódicas requeridas por inoperatividad del monitor de radiación del sistema de desechos de líquidos convencionales.