

## ISN24H

### Santa María de Garoña (Burgos) – Nivel INES 0

27 de Febrero de 2009

---

Activación, por señal no válida, del sistema de protección contra Incendios en las cabinas de las barras eléctricas B y C de 400 V debido a un derrame accidental de agua sobre el transponder T11.