

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

01 de Octubre de 2011

Activación no programada del sistema de ventilación de emergencia del edificio de combustible, debido al mal funcionamiento de uno de los monitores de radiación que emitió una señal no real de alta radiación. Este suceso no ha supuesto ningún riesgo para las personas ni para el medio ambiente.