

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 1

07 de Febrero de 2011

El titular de la central nuclear de Vandellós II ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que las pruebas que se venían realizando para la verificación del punto de tarado (nivel de presión al que abran las válvulas) no satisfacen todos los requerimientos del código ASME (American Society of Mechanical Engineers). Este código estadounidense especifica cómo han de ser diseñados e inspeccionados los componentes mecánicos.

La planta está evaluando el alcance de las válvulas afectadas y va a realizar las pruebas de verificación conforme al código ASME.