

ISN24H

Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

02 de Noviembre de 2013

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que en su arranque tras la recarga de combustible, se ha detectado una anomalía en un sistema de inyección de hidrógeno complementario a los sistemas operativos de la central que ha aislado el sistema de toma de muestras de recirculación.

Tras realizar los análisis pertinentes se ha procedido a mantener este sistema de recirculación aislado y se ha verificado que el resto de parámetros de la planta son correctos.

Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas, los trabajadores, ni para el medio ambiente y se clasifica de forma preliminar como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES)..