

## ISN24H

### Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0

06 de Agosto de 2013

---

El titular de la central nuclear Cofrentes ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que durante una prueba de vigilancia de uno de los paneles de parada remota se ha producido la apertura, y posterior cierre inmediato, de una de las válvulas de alivio y seguridad.

El incidente, que no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente, se ha debido a un error humano.