

ISN24H

Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0

17 de Marzo de 2014

El titular de la central nuclear Vandellós II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear que, durante las operaciones de recarga del pasado mes de diciembre, se activaron y se abrieron los interruptores de parada automática del reactor cuando este se encontraba en dicha situación de parada.

Aunque entonces, el titular de la central, tras su correspondiente análisis, concluyó que este hecho no requería notificación pero tras revisar nuevamente los análisis a petición del CSN ha remitido la correspondiente notificación. La anomalía que provocó el suceso fue investigada y solucionada de forma inmediata. El suceso no supuso ningún riesgo para las personas ni para el medio ambiente.