

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - INES 0

16 febrero de 2015

El titular de la central ha comunicado que ha superado el plazo máximo establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) para la revisión semanal de las baterías que alimentan a las barras de 125 V de corriente continua. No obstante, posteriormente se efectuó la revisión completa de las baterías con resultado satisfactorio.

El suceso no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medioambiente.